

設置明細(参考資料)

部門	階	部署	室名	凡例番号	品目(基準品目)	数量
救急部門	1F	救命救急センター	受付事務(救急)	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	3 個
救急部門	1F	救命救急センター	受付事務(救急)	C-3-2	キャビネット(下部):クリスタルケース(浅・深型)	1 台
救急部門	1F	救命救急センター	相談室(薬剤)	B-13-3	テーブル	1 台
救急部門	1F	救命救急センター	相談室(薬剤)	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	4 台
救急部門	1F	救命救急センター	説明室2(救急)	B-13-3	テーブル	1 台
救急部門	1F	救命救急センター	説明室2(救急)	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	4 台
救急部門	1F	救命救急センター	説明室	B-13-3	テーブル	1 台
救急部門	1F	救命救急センター	説明室	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	4 台
救急部門	1F	救命救急センター	診察室(救急)8室	B-5-3	診察ワゴン	8 台
救急部門	1F	救命救急センター	診察室(救急)8室	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	8 台
救急部門	1F	救命救急センター	診察室(救急)8室	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	8 台
救急部門	1F	救命救急センター	SS・準備(い)	C-3-2	キャビネット(下部):クリスタルケース(浅・深型)	1 台
救急部門	1F	救命救急センター	SS・準備(い)	C-2-2	キャビネット(下部)(へース付き):引き違い戸	1 台
救急部門	1F	救命救急センター	SS・準備(い)	D-5-1C	脱衣カゴ(1段キャスター付)	19 台
救急部門	1F	救命救急センター	SS・準備(い)	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	8 台
救急部門	1F	救命救急センター	カンファレンス室1	B-14-3	会議テーブル(幕版付)	6 台
救急部門	1F	救命救急センター	カンファレンス室1	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	18 台
救急部門	1F	救命救急センター	カンファレンス室2(せ)	B-15-3	会議テーブル(幕版無)	4 台
救急部門	1F	救命救急センター	カンファレンス室2(せ)	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	12 台
救急部門	1F	救命救急センター	当直室1	D-4	当直ヘッド	1 台
救急部門	1F	救命救急センター	当直室2	D-4	当直ヘッド	1 台
救急部門	1F	救命救急センター	清潔器材庫(こ)	C-7-24	物品棚	1 台
救急部門	1F	救命救急センター	CT操作室・準備室(さ)	C-7-14	物品棚	1 台
救急部門	1F	救命救急センター	準備・器材室(す)	C-7-17	物品棚	1 台
外来部門	1F	感染症外来	診察室(陰圧)2室	B-5-3	診察ワゴン	2 台
外来部門	1F	感染症外来	診察室(陰圧)2室	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	2 台
外来部門	1F	感染症外来	診察室(陰圧)2室	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	2 台
外来部門	2F	中央処置	注射コーナー	A-8	スツール(背有・アジャスター):ビニール	1 台
外来部門	2F	中央処置	注射コーナー	A-8	スツール(背有・アジャスター):ビニール	1 台
外来部門	2F	中央処置	中央処置室	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	12 台
外来部門	2F	皮膚科・形成・整形	皮膚科・形成外科診察室1~4	B-5-3	診察ワゴン	4 台
外来部門	2F	皮膚科・形成・整形	皮膚科・形成外科診察室1~4	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	4 台
外来部門	2F	皮膚科・形成・整形	皮膚科・形成外科診察室1~4	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	4 台
外来部門	2F	皮膚科・形成・整形	光線照射室	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1 台
外来部門	2F	皮膚科・形成・整形	処置室1	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	8 台
外来部門	2F	皮膚科・形成・整形	処置室1	A-4	スツール(背高・背付):ビニール	3 台
外来部門	2F	皮膚科・形成・整形	処置室2	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1 台
外来部門	2F	皮膚科・形成・整形	処置室2	C-1-4	キャビネット(上部):引き違い戸	1 台
外来部門	2F	皮膚科・形成・整形	処置室2	C-2-3	キャビネット(下部)(へース付き):オープン	1 台
外来部門	2F	皮膚科・形成・整形	装具庫	C-7-23	物品棚	1 台
外来部門	2F	皮膚科・形成・整形	装具庫	C-7-23	物品棚	1 台
外来部門	2F	皮膚科・形成・整形	多目的室1(皮・形・整)	B-13-6	テーブル	1 台
外来部門	2F	皮膚科・形成・整形	多目的室1(皮・形・整)	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	6 台
外来部門	2F	皮膚科・形成・整形	診察室1~4(整形外科)	B-5-3	診察ワゴン	4 台
外来部門	2F	皮膚科・形成・整形	診察室1~4(整形外科)	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	4 台
外来部門	2F	皮膚科・形成・整形	診察室1~4(整形外科)	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	4 台
外来部門	2F	外科系	診察室1,2(周術期)	B-5-3	診察ワゴン	2 台
外来部門	2F	外科系	診察室1,2(周術期)	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	2 台
外来部門	2F	外科系	診察室1,2(周術期)	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	2 台
外来部門	2F	外科系	診察室1,2(看護)	B-5-3	診察ワゴン	2 台
外来部門	2F	外科系	診察室1,2(看護)	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	2 台
外来部門	2F	外科系	診察室1,2(看護)	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	2 台
外来部門	2F	外科系	診察室1~14(外科)	B-5-3	診察ワゴン	14 台
外来部門	2F	外科系	診察室1~14(外科)	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	14 台
外来部門	2F	外科系	診察室1~14(外科)	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	14 台
外来部門	2F	外科系	多目的室2	B-13-6	テーブル	1 台
外来部門	2F	外科系	多目的室2	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	6 台
外来部門	2F	外科系	処置室2(外科・看護・周術期)	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	6 台
外来部門	2F	外科系	相談室(看護)	B-13-3	テーブル	1 台
外来部門	2F	外科系	相談室(看護)	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	4 台
外来部門	2F	外科系	相談室(薬剤)	B-13-3	テーブル	1 台
外来部門	2F	外科系	相談室(薬剤)	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	4 台
外来部門	2F	外科系	相談室A(外科)	B-13-3	テーブル	1 台
外来部門	2F	外科系	相談室A(外科)	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	4 台
外来部門	2F	外科系	多目的室(外科)	B-13-6	テーブル	1 台
外来部門	2F	外科系	多目的室(外科)	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	6 台
外来部門	2F	外科系	カンファレンス室1(外科)	B-15-3	会議テーブル(幕版無)	4 台
外来部門	2F	外科系	カンファレンス室1(外科)	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	12 台
外来部門	2F	外科系	処置室1(外科)	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	5 台

設置明細(参考資料)

部門	階	部署	室名	凡例番号	品目(基準品目)	数量
外来部門	2F	内科系(緩和ケア含む)	内科診察室1~11	B-5-3	診察ワゴン	11 台
外来部門	2F	内科系(緩和ケア含む)	内科診察室1~11	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	11 台
外来部門	2F	内科系(緩和ケア含む)	内科診察室1~11	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	11 台
外来部門	2F	内科系(緩和ケア含む)	緩和ケア診察室1,2	B-5-3	診察ワゴン	2 台
外来部門	2F	内科系(緩和ケア含む)	緩和ケア診察室1,2	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	2 台
外来部門	2F	内科系(緩和ケア含む)	緩和ケア診察室1,2	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	2 台
外来部門	2F	内科系(緩和ケア含む)	多目的室5	B-13-6	テーブル	1 台
外来部門	2F	内科系(緩和ケア含む)	多目的室5	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	6 台
外来部門	2F	泌尿器科	受付	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	2 個
外来部門	2F	泌尿器科	受付	C-3-2	キャビネット(下部):クリスタルケース(浅・深型)	1 台
外来部門	2F	泌尿器科	診察室1,2,3	B-5-3	診察ワゴン	3 台
外来部門	2F	泌尿器科	診察室1,2,3	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	3 台
外来部門	2F	泌尿器科	診察室1,2,3	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	3 台
外来部門	2F	泌尿器科	処置室	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1 台
外来部門	2F	泌尿器科	処置室	B-2-2	平机	1 台
外来部門	2F	泌尿器科	検査室1,2	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	2 台
外来部門	2F	精神科	精神科受付	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	2 個
外来部門	2F	精神科	精神科受付	C-3-2	キャビネット(下部):クリスタルケース(浅・深型)	1 台
外来部門	2F	精神科	処置室	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	2 台
外来部門	2F	精神科	診察室1,2,3	B-5-3	診察ワゴン	3 台
外来部門	2F	精神科	診察室1,2,3	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	3 台
外来部門	2F	精神科	診察室1,2,3	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	3 台
外来部門	2F	精神科	検査室1,2	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	2 台
外来部門	3F	眼科	受付(眼科)	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	2 個
外来部門	3F	眼科	受付(眼科)	C-3-2	キャビネット(下部):クリスタルケース(浅・深型)	1 台
外来部門	3F	眼科	前室	C-6-2	ロッカー(2人用)	1 台
外来部門	3F	眼科	前室	C-6-2	ロッカー(2人用)	1 台
外来部門	3F	眼科	前室	C-2-2	キャビネット(下部)(ハース付き):引き違い戸	1 台
外来部門	3F	眼科	前室	A-14	折りたたみ椅子:ビニール	2 台
外来部門	3F	眼科	眼科診察室1~4	B-5-3	診察ワゴン	4 台
外来部門	3F	眼科	眼科診察室1~4	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	4 台
外来部門	3F	眼科	眼科診察室1~4	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	4 台
外来部門	3F	眼科	スタッフ通路1	B-1-8	平机(片袖)	1 台
外来部門	3F	眼科	スタッフ通路1	A-3	スツール(背高・背無):ビニール	2 台
外来部門	3F	眼科	スタッフ通路1	C-2-2	キャビネット(下部)(ハース付き):引き違い戸	1 台
外来部門	3F	眼科	多目的室1(眼科)	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	10 台
外来部門	3F	眼科	多目的室1(眼科)	C-6-2	ロッカー(2人用)	1 台
外来部門	3F	眼科	明室	B-2-4	平机	1 台
外来部門	3F	眼科	明室	B-2-1	平机	2 台
外来部門	3F	眼科	明室	C-2-4	キャビネット(下部)(ハース付き):ラテラル(3段)	2 台
外来部門	3F	眼科	明室	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	4 台
外来部門	3F	眼科	明室	A-10	スツール(背有・円盤型):ビニール	5 台
外来部門	3F	眼科	明室	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	8 台
外来部門	3F	眼科	明室	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	4 台
外来部門	3F	眼科	暗室	A-10	スツール(背有・円盤型):ビニール	2 台
外来部門	3F	眼科	暗室	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	2 台
外来部門	3F	眼科	暗室	A-5	スツール(背無・キャスター付):ビニール	2 台
外来部門	3F	眼科	暗室	A-4	スツール(背高・背付):ビニール	1 台
外来部門	3F	眼科	暗室	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	2 台
外来部門	3F	眼科	暗室	C-2-4	キャビネット(下部)(ハース付き):ラテラル(3段)	1 台
外来部門	3F	眼科	暗室	C-6-4	ロッカー(4人用)	1 台
外来部門	3F	眼科	シールド室	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	1 台
外来部門	3F	眼科	シールド室	A-10	スツール(背有・円盤型):ビニール	1 台
外来部門	3F	眼科	シールド室	A-10	スツール(背有・円盤型):ビニール	1 台
外来部門	3F	眼科	シールド室	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	1 台
外来部門	3F	眼科	シールド室	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1 台
外来部門	3F	眼科	処置室2(眼科)	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1 台
外来部門	3F	眼科	処置室2(眼科)	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	3 台
外来部門	3F	眼科	レーザー照射室	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	2 台
外来部門	3F	眼科	レーザー照射室	A-5	スツール(背無・キャスター付):ビニール	2 台
外来部門	3F	眼科	レーザー照射室	B-1-17	平机(片袖)	1 台
外来部門	3F	耳鼻いんこう科	耳鼻咽喉科診察室1~3	B-5-3	診察ワゴン	3 台
外来部門	3F	耳鼻いんこう科	耳鼻咽喉科診察室1~3	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	3 台
外来部門	3F	耳鼻いんこう科	カンファレンス室(耳鼻咽喉科)	B-13-3	テーブル	2 台
外来部門	3F	耳鼻いんこう科	カンファレンス室(耳鼻咽喉科)	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	10 台
外来部門	3F	口腔外科	受付(歯科口腔外科)	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	2 個
外来部門	3F	口腔外科	受付(歯科口腔外科)	C-3-2	キャビネット(下部):クリスタルケース(浅・深型)	1 台
外来部門	3F	口腔外科	診察室1~5	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	5 台
外来部門	3F	口腔外科	問診室1,2	B-13-3	テーブル	2 台

設置明細(参考資料)

部門	階	部署	室名	凡例番号	品目(基準品目)	数量
外来部門	3F	口腔外科	問診室1,2	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	8台
外来部門	3F	口腔外科	多目的室3	B-13-6	テーブル	1台
外来部門	3F	外来化学療法	受付(化学療法)	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	2個
外来部門	3F	外来化学療法	受付(化学療法)	C-3-2	キャビネット(下部):クリスタルケース(浅・深型)	1台
外来部門	3F	外来化学療法	診察室1	B-5-3	診察ワゴン	1台
外来部門	3F	外来化学療法	診察室1	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	1台
外来部門	3F	外来化学療法	診察室1	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
外来部門	3F	外来化学療法	診察室2	B-5-3	診察ワゴン	1台
外来部門	3F	外来化学療法	診察室2	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	1台
外来部門	3F	外来化学療法	診察室2	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
外来部門	3F	外来化学療法	診察室3兼多目的室	B-13-3	テーブル	2台
外来部門	3F	外来化学療法	診察室3兼多目的室	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	10台
外来部門	3F	外来化学療法	カンファレンス室1	B-13-3	テーブル	2台
外来部門	3F	外来化学療法	カンファレンス室1	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	10台
外来部門	3F	外来化学療法	カンファレンス室1	C-6-7	ロッカー(12人用)	1台
外来部門	3F	外来化学療法	カンファレンス室1	C-10-1	キッチンキャビネット(小)	1台
外来部門	3F	外来化学療法	器材庫	C-9	掃除用ロッカー	1台
外来部門	3F	外来化学療法	器材庫	C-7-8	物品棚	1台
外来部門	3F	外来化学療法	SS準備	C-3-2	キャビネット(下部):クリスタルケース(浅・深型)	1台
外来部門	3F	外来化学療法	SS準備	D-7-3	ホワイトボード(白板・自立式)	1台
外来部門	3F	外来化学療法	SS準備	D-8-1	スクリーン(天吊)	1台
外来部門	3F	外来化学療法	外来化学療法室(27B)	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	24台
外来部門	3F	外来化学療法	外来化学療法室(27B)	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	10台
外来部門	3F	外来化学療法	個室1,2	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	2台
外来部門	2F	小児科・新生児科	受付	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	3個
外来部門	2F	小児科・新生児科	受付	C-3-2	キャビネット(下部):クリスタルケース(浅・深型)	1台
外来部門	2F	小児科・新生児科	診察・処置室1,2(陰圧)	B-5-3	診察ワゴン	2台
外来部門	2F	小児科・新生児科	診察・処置室1,2(陰圧)	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	2台
外来部門	2F	小児科・新生児科	診察・処置室1,2(陰圧)	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	2台
外来部門	2F	小児科・新生児科	診察室1,2,3,4,5	B-5-3	診察ワゴン	5台
外来部門	2F	小児科・新生児科	診察室1,2,3,4,5	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	5台
外来部門	2F	小児科・新生児科	診察室1,2,3,4,5	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	5台
外来部門	2F	小児科・新生児科	処置室	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
外来部門	2F	小児科・新生児科	観察室	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	5台
外来部門	2F	小児科・新生児科	カンファレンス室	B-15-3	会議テーブル(幕版無)	4台
外来部門	2F	小児科・新生児科	カンファレンス室	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	12台
外来部門	3F	産科・婦人科	受付(婦人科外来)	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	3個
外来部門	3F	産科・婦人科	受付(婦人科外来)	C-3-2	キャビネット(下部):クリスタルケース(浅・深型)	1台
外来部門	3F	産科・婦人科	受付(産科外来)	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	3個
外来部門	3F	産科・婦人科	受付(産科外来)	C-3-2	キャビネット(下部):クリスタルケース(浅・深型)	1台
外来部門	3F	産科・婦人科	問診室	B-13-3	テーブル	1台
外来部門	3F	産科・婦人科	問診室	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	4台
外来部門	3F	産科・婦人科	婦人科外来診察室1~3	B-5-3	診察ワゴン	3台
外来部門	3F	産科・婦人科	婦人科外来診察室1~3	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	3台
外来部門	3F	産科・婦人科	婦人科外来診察室1~3	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	3台
外来部門	3F	産科・婦人科	婦人科内診室1,2	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	2台
外来部門	3F	産科・婦人科	婦人科内診室1,2	A-4	スツール(背高・背付):ビニール	2台
外来部門	3F	産科・婦人科	産科外来診察室1-3	B-5-3	診察ワゴン	3台
外来部門	3F	産科・婦人科	産科外来診察室1-3	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	3台
外来部門	3F	産科・婦人科	産科外来診察室1-3	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	3台
外来部門	3F	産科・婦人科	処置室	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	2台
外来部門	3F	産科・婦人科	多目的室4	B-15-3	会議テーブル(幕版無)	2台
外来部門	3F	産科・婦人科	多目的室4	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	6台
外来部門	3F	産科・婦人科	産科内診室1,2	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	2台
外来部門	3F	産科・婦人科	産科内診室1,2	A-4	スツール(背高・背付):ビニール	2台
中央放射線部	B1F	放射線治療	治療CT室	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	1台
中央放射線部	B1F	放射線治療	治療計画・操作室	C-5-3	キャビネット(上下):オープン棚	1台
中央放射線部	B1F	放射線治療	治療計画・操作室	A-2	事務椅子(肘有):ビニール	2台
中央放射線部	B1F	放射線治療	放射線管理室	C-1-1	キャビネット(上部):ガラス開き戸	2台
中央放射線部	B1F	放射線治療	放射線管理室	C-2-1	キャビネット(下部)(バス付き):開き戸	2台
中央放射線部	B1F	放射線治療	更衣室1~4	C-6-2	ロッカー(2人用)	4台
中央放射線部	B1F	放射線治療	更衣室1~4	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	4台
中央放射線部	B1F	放射線治療	相談室	B-13-3	テーブル	1台
中央放射線部	B1F	放射線治療	相談室	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	4台
中央放射線部	B1F	放射線治療	診察室1,2	B-5-3	診察ワゴン	2台
中央放射線部	B1F	放射線治療	診察室1,2	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	2台
中央放射線部	B1F	放射線治療	診察室1,2	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	2台
中央放射線部	B1F	放射線治療	多目的室4	A-2	事務椅子(肘有):ビニール	2台
中央放射線部	B1F	放射線治療	多目的室1	B-13-6	テーブル	1台

設置明細(参考資料)

部門	階	部署	室名	凡例番号	品目(基準品目)	数量
中央放射線部	B1F	放射線治療	多目的室1	B-13-6	テーブル	1台
中央放射線部	B1F	放射線治療	多目的室1	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	12台
中央放射線部	B1F	放射線治療	カンファレンス室(放射線治療)	D-7-3	ホワイトボード(白板・自立式)	1台
中央放射線部	B1F	放射線治療	カンファレンス室(放射線治療)	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	12台
中央放射線部	B1F	放射線治療	受付(放射線治療・核医学)	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	3個
中央放射線部	B1F	核医学	検査コーナー	C-1-1	キャビネット(上部):ガラス開き戸	2台
中央放射線部	B1F	核医学	検査コーナー	C-2-1	キャビネット(下部)(へース付き):開き戸	2台
中央放射線部	B1F	核医学	脱衣室(検査コーナー前)	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
中央放射線部	B1F	核医学	脱衣室(検査コーナー前)	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	1台
中央放射線部	B1F	核医学	管理室(核医学)	C-1-1	キャビネット(上部):ガラス開き戸	2台
中央放射線部	B1F	核医学	管理室(核医学)	C-2-1	キャビネット(下部)(へース付き):開き戸	2台
中央放射線部	B1F	核医学	多目的室3	B-13-7	テーブル	1台
中央放射線部	B1F	核医学	多目的室3	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	6台
中央放射線部	B1F	核医学	多目的室3	A-12	丸椅子(スタッキング・キャスター):ビニール	3台
中央放射線部	B1F	核医学	更衣室1	C-6-3	ロッカー(3人用)	1台
中央放射線部	B1F	核医学	更衣室1	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	1台
中央放射線部	B1F	核医学	更衣室2	C-6-3	ロッカー(3人用)	1台
中央放射線部	B1F	核医学	更衣室2	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	1台
中央放射線部	B1F	核医学	SPECT処置室	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	1台
中央放射線部	B1F	核医学	SPECT処置室	A-4	スツール(背高・背付):ビニール	1台
中央放射線部	B1F	核医学	準備室	A-4	スツール(背高・背付):ビニール	1台
中央放射線部	B1F	核医学	PET処置室	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	1台
中央放射線部	B1F	核医学	PET処置室	A-4	スツール(背高・背付):ビニール	1台
中央放射線部	B1F	核医学	読影室	B-1-20	平机(片袖)	4台
中央放射線部	B1F	核医学	読影室	A-2	事務椅子(肘有):ビニール	4台
中央放射線部	B1F	核医学	読影室	C-1-1	キャビネット(上部):ガラス開き戸	2台
中央放射線部	B1F	核医学	読影室	C-2-1	キャビネット(下部)(へース付き):開き戸	2台
中央放射線部	B1F	核医学	倉庫2	C-7-14	物品棚	6台
中央放射線部	B1F	核医学	多目的室2	B-13-7	テーブル	2台
中央放射線部	B1F	核医学	多目的室2	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	12台
中央放射線部	B1F	核医学	更衣室3	C-6-3	ロッカー(3人用)	2台
中央放射線部	B1F	核医学	更衣室3	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	1台
中央放射線部	B1F	核医学	更衣室4	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	1台
中央放射線部	B1F	核医学	操作室2	B-2-24	平机	2台
中央放射線部	B1F	核医学	操作室1	B-5-1	デスクキャビネット(3段)	1台
中央放射線部	B1F	核医学	操作室1	C-1-1	キャビネット(上部):ガラス開き戸	1台
中央放射線部	B1F	核医学	操作室1	C-2-2	キャビネット(下部)(へース付き):引き違い戸	1台
中央放射線部	B1F	核医学	操作室2	C-1-1	キャビネット(上部):ガラス開き戸	1台
中央放射線部	B1F	核医学	操作室2	C-2-1	キャビネット(下部)(へース付き):開き戸	1台
中央放射線部	B1F	核医学	カンファレンス室(核医学)	B-15-3	会議テーブル(幕版無)	2台
中央放射線部	B1F	核医学	カンファレンス室(核医学)	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	6台
中央放射線部	B1F	核医学	倉庫1	C-7-14	物品棚	3台
中央放射線部	1F	画像診断(MRI)	更衣室1~4(MRI)	C-6-3	ロッカー(3人用)	3台
中央放射線部	1F	画像診断(MRI)	更衣室1~4(MRI)	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	4台
中央放射線部	1F	画像診断(共通)	待合1(一般撮影・CT)	C-2-3	キャビネット(下部)(へース付き):オープン	1台
中央放射線部	1F	画像診断(共通)	受付(放射線)	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	2個
中央放射線部	1F	画像診断(共通)	診察室(共通)	B-5-3	診察ワゴン	1台
中央放射線部	1F	画像診断(共通)	診察室(共通)	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	1台
中央放射線部	1F	画像診断(共通)	診察室(共通)	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
中央放射線部	1F	画像診断(一般)	一般撮影室(更衣5)	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
中央放射線部	1F	画像診断(一般)	一般撮影室(更衣6)	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
中央放射線部	1F	画像診断(一般)	一般撮影室1	C-2-3	キャビネット(下部)(へース付き):オープン	1台
中央放射線部	1F	画像診断(一般)	一般撮影室1(操作廊下)	B-1-7	平机(片袖)	1台
中央放射線部	1F	画像診断(一般)	一般撮影室1(操作廊下)	A-6	スツール(背有・キャスター付):ビニール	1台
中央放射線部	1F	画像診断(一般)	一般撮影室(更衣7)	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
中央放射線部	1F	画像診断(一般)	一般撮影室(更衣8)	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	1台
中央放射線部	1F	画像診断(一般)	一般撮影室(更衣8)	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
中央放射線部	1F	画像診断(一般)	一般撮影室2	C-2-3	キャビネット(下部)(へース付き):オープン	1台
中央放射線部	1F	画像診断(一般)	一般撮影室2(操作廊下)	A-6	スツール(背有・キャスター付):ビニール	1台
中央放射線部	1F	画像診断(一般)	パノラマデンタル撮影室	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	1台
中央放射線部	1F	画像診断(一般)	パノラマデンタル撮影室	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
中央放射線部	1F	画像診断(一般)	パノラマデンタル撮影室(操作廊下)	B-1-7	平机(片袖)	1台
中央放射線部	1F	画像診断(一般)	一般撮影室(更衣9)	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	1台
中央放射線部	1F	画像診断(一般)	一般撮影室(更衣9)	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
中央放射線部	1F	画像診断(一般)	一般撮影室(更衣10)	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	1台
中央放射線部	1F	画像診断(一般)	一般撮影室(更衣10)	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
中央放射線部	1F	画像診断(一般)	一般撮影室3	C-2-3	キャビネット(下部)(へース付き):オープン	1台
中央放射線部	1F	画像診断(一般)	一般撮影室(更衣11)	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	1台
中央放射線部	1F	画像診断(一般)	一般撮影室(更衣11)	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台

設置明細(参考資料)

部門	階	部署	室名	凡例番号	品目(基準品目)	数量
中央放射線部	1F	画像診断(一般)	一般撮影室(更衣12)	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	1台
中央放射線部	1F	画像診断(一般)	一般撮影室(更衣12)	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
中央放射線部	1F	画像診断(一般)	一般撮影室4	C-2-3	キャビネット(下部)(へース付き):オープン	1台
中央放射線部	1F	画像診断(一般)	骨密度・マンモグラフィ撮影室(更衣13)	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	1台
中央放射線部	1F	画像診断(一般)	骨密度・マンモグラフィ撮影室(更衣13)	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
中央放射線部	1F	画像診断(一般)	骨密度・マンモグラフィ撮影室	C-1-1	キャビネット(上部):ガラス開き戸	1台
中央放射線部	1F	画像診断(一般)	骨密度・マンモグラフィ撮影室	C-2-3	キャビネット(下部)(へース付き):オープン	1台
中央放射線部	1F	画像診断(一般)	骨密度・マンモグラフィ撮影室(操作廊下)	B-1-7	平机(片袖)	1台
中央放射線部	1F	画像診断(一般)	ESWL室(更衣14)	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	1台
中央放射線部	1F	画像診断(一般)	ESWL室(更衣14)	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
中央放射線部	1F	画像診断(一般)	ESWL室(更衣15)	C-6-2	ロッカー(2人用)	1台
中央放射線部	1F	画像診断(一般)	ESWL室(更衣15)	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	1台
中央放射線部	1F	画像診断(一般)	ESWL室(更衣15)	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
中央放射線部	1F	画像診断(一般)	ESWL室(更衣16)	C-6-2	ロッカー(2人用)	1台
中央放射線部	1F	画像診断(一般)	ESWL室(更衣16)	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	1台
中央放射線部	1F	画像診断(一般)	ESWL室(更衣16)	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
中央放射線部	1F	画像診断(X-TV)	X-TV撮影室	C-7-1	物品棚	1台
中央放射線部	1F	画像診断(血管撮影)	血管撮影室1	C-2-3	キャビネット(下部)(へース付き):オープン	1台
中央放射線部	1F	画像診断(血管撮影)	血管撮影室2	C-2-3	キャビネット(下部)(へース付き):オープン	1台
中央放射線部	1F	画像診断(CT)	CT撮影室1	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	1台
中央放射線部	1F	画像診断(CT)	CT撮影室1	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
中央放射線部	1F	画像診断(CT)	CT撮影室1	C-7-1	物品棚	1台
中央放射線部	1F	画像診断(CT)	CT撮影室1(更衣17)	C-6-2	ロッカー(2人用)	1台
中央放射線部	1F	画像診断(CT)	CT撮影室1(更衣17)	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	1台
中央放射線部	1F	画像診断(CT)	CT撮影室1(更衣17)	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
中央放射線部	1F	画像診断(CT)	CT撮影室1(更衣18)	C-6-2	ロッカー(2人用)	1台
中央放射線部	1F	画像診断(CT)	CT撮影室1(更衣18)	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	1台
中央放射線部	1F	画像診断(CT)	CT撮影室1(更衣18)	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
中央放射線部	1F	画像診断(CT)	CT撮影室1(操作廊下)	B-4	脇机	1台
中央放射線部	1F	画像診断(CT)	CT撮影室1(操作廊下)	C-2-2	キャビネット(下部)(へース付き):引き違い戸	1台
中央放射線部	1F	画像診断(CT)	CT撮影室2	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	1台
中央放射線部	1F	画像診断(CT)	CT撮影室2	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
中央放射線部	1F	画像診断(CT)	CT撮影室2	C-7-1	物品棚	1台
中央放射線部	1F	画像診断(CT)	CT撮影室2(操作廊下)	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	2個
中央放射線部	1F	画像診断(CT)	CT撮影室2(操作廊下)	B-4	脇机	1台
中央放射線部	1F	画像診断(CT)	CT撮影室2(更衣19)	C-6-2	ロッカー(2人用)	1台
中央放射線部	1F	画像診断(CT)	CT撮影室2(更衣19)	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	1台
中央放射線部	1F	画像診断(CT)	CT撮影室2(更衣19)	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
中央放射線部	1F	画像診断(CT)	CT撮影室2(更衣20)	C-6-2	ロッカー(2人用)	1台
中央放射線部	1F	画像診断(CT)	CT撮影室2(更衣20)	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	1台
中央放射線部	1F	画像診断(CT)	CT撮影室2(更衣20)	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
中央放射線部	1F	画像診断(共通)	放射線スタッフ室(前廊下)	B-15-1	会議テーブル(幕版無)	1台
中央放射線部	1F	画像診断(共通)	放射線スタッフ室	B-13-4	テーブル	2台
中央放射線部	1F	画像診断(共通)	放射線スタッフ室	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	27台
中央放射線部	1F	画像診断(共通)	放射線スタッフ室	C-10-2	キッチンキャビネット(大)	1セット
中央放射線部	1F	画像診断(共通)	放射線スタッフ室	D-7-1	ホワイトボード(白板)	1台
中央放射線部	1F	画像診断(共通)	放射線スタッフ室	D-8-1	スクリーン(天吊)	1台
中央放射線部	1F	画像診断(共通)	放射線スタッフ室(技師長コーナー)	B-1-14	平机(片袖)	1台
中央放射線部	1F	画像診断(共通)	放射線スタッフ室(技師長コーナー)	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	1個
中央放射線部	1F	画像診断(共通)	放射線スタッフ室(技師長コーナー)	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	2台
中央放射線部	1F	画像診断(共通)	放射線スタッフ室(技師長コーナー)	C-1-3	キャビネット(上部):開き戸	1台
中央放射線部	1F	画像診断(共通)	放射線スタッフ室(技師長コーナー)	C-3-3	キャビネット(下部):クリスタルケース(深型)	1台
中央放射線部	1F	画像診断(共通)	操作ホール2	D-7-3	ホワイトボード(白板・自立式)	2台
中央放射線部	1F	画像診断(共通)	操作ホール2(CT前)	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	2台
中央放射線部	1F	画像診断(共通)	操作ホール2(リカハリ)	C-2-3	キャビネット(下部)(へース付き):オープン	1台
中央放射線部	1F	画像診断(共通)	操作ホール2(リカハリ)	A-12	丸椅子(スタッキング・キャスター):ビニール	2台
中央放射線部	1F	画像診断(共通)	操作ホール2(リカハリ)	C-2-3	キャビネット(下部)(へース付き):オープン	1台
中央放射線部	1F	画像診断(共通)	操作ホール2(リカハリ)	A-12	丸椅子(スタッキング・キャスター):ビニール	2台
中央放射線部	1F	画像診断(共通)	倉庫2	C-4-6	キャビネット(上下):開き戸	2台
中央放射線部	1F	画像診断(共通)	倉庫2	C-5-6	キャビネット(上下):オープン棚	3台
中央放射線部	1F	画像診断(共通)	当直室1	D-4	当直ベッド	1台
中央放射線部	1F	画像診断(共通)	当直室2	D-4	当直ベッド	1台
中央放射線部	1F	画像診断	読影室	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	1台
中央放射線部	1F	画像診断	読影室	C-5-3	キャビネット(上下):オープン棚	1台
中央放射線部	1F	画像診断	読影室	C-5-5	キャビネット(上下):オープン棚	1台
中央放射線部	1F	画像診断	読影室	C-6-3	ロッカー(3人用)	1台
中央放射線部	1F	画像診断	読影室	C-6-3	ロッカー(3人用)	1台
中央内視鏡部	1F	内視鏡	受付(内視鏡)	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	2個
中央内視鏡部	1F	内視鏡	受付(内視鏡)	C-3-2	キャビネット(下部):クリスタルケース(浅・深型)	1台

設置明細(参考資料)

部門	階	部署	室名	凡例番号	品目(基準品目)	数量
中央内視鏡部	1F	内視鏡	相談室(内視鏡)	B-13-6	テーブル	1台
中央内視鏡部	1F	内視鏡	相談室(内視鏡)	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	6台
中央内視鏡部	1F	内視鏡	カンファレンス室(内視鏡)	B-14-3	会議テーブル(幕版付)	4台
中央内視鏡部	1F	内視鏡	カンファレンス室(内視鏡)	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	12台
中央内視鏡部	1F	内視鏡	スタッフ室(内視鏡)	B-13-6	テーブル	1台
中央内視鏡部	1F	内視鏡	スタッフ室(内視鏡)	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	6台
中央内視鏡部	1F	内視鏡	スタッフ室(内視鏡)	C-10-1	キッチンキャビネット(小)	1台
中央内視鏡部	1F	内視鏡	更衣室1,2(内視鏡)	C-6-3	ロッカー(3人用)	6台
中央内視鏡部	1F	内視鏡	更衣室1,2(内視鏡)	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	4台
中央内視鏡部	1F	内視鏡	前処置室1	D-5-1C	脱衣カゴ(1段キャスター付)	1台
中央内視鏡部	1F	内視鏡	前処置室2	D-5-1C	脱衣カゴ(1段キャスター付)	2台
中央内視鏡部	1F	内視鏡	前処置室2	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	2台
中央内視鏡部	1F	内視鏡	前処置室3	D-5-1C	脱衣カゴ(1段キャスター付)	4台
中央内視鏡部	1F	内視鏡	前処置室3	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	3台
中央内視鏡部	1F	内視鏡	回復室	D-5-1C	脱衣カゴ(1段キャスター付)	6台
中央内視鏡部	1F	内視鏡	回復室	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	6台
中央内視鏡部	1F	内視鏡	上部内視鏡検査室1	B-2-4	平机	1台
中央内視鏡部	1F	内視鏡	上部内視鏡検査室1	A-5	スツール(背無・キャスター付):ビニール	1台
中央内視鏡部	1F	内視鏡	上部内視鏡検査室1	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
中央内視鏡部	1F	内視鏡	上部内視鏡検査室2	B-2-4	平机	1台
中央内視鏡部	1F	内視鏡	上部内視鏡検査室2	A-5	スツール(背無・キャスター付):ビニール	1台
中央内視鏡部	1F	内視鏡	上部内視鏡検査室2	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
中央内視鏡部	1F	内視鏡	上部内視鏡検査室3	B-2-4	平机	1台
中央内視鏡部	1F	内視鏡	上部内視鏡検査室3	A-5	スツール(背無・キャスター付):ビニール	1台
中央内視鏡部	1F	内視鏡	上部内視鏡検査室3	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
中央内視鏡部	1F	内視鏡	下部内視鏡検査室1	B-2-4	平机	1台
中央内視鏡部	1F	内視鏡	下部内視鏡検査室1	A-5	スツール(背無・キャスター付):ビニール	1台
中央内視鏡部	1F	内視鏡	下部内視鏡検査室1	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
中央内視鏡部	1F	内視鏡	下部内視鏡検査室2	B-2-4	平机	1台
中央内視鏡部	1F	内視鏡	下部内視鏡検査室2	A-5	スツール(背無・キャスター付):ビニール	1台
中央内視鏡部	1F	内視鏡	下部内視鏡検査室2	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
中央内視鏡部	1F	内視鏡	準備室(内視鏡)	C-7-5	物品棚	1台
中央内視鏡部	1F	内視鏡	X-TV撮影室1	C-2-2	キャビネット(下部)(へース付き):引き違い戸	1台
中央内視鏡部	1F	内視鏡	X-TV撮影室2	C-2-2	キャビネット(下部)(へース付き):引き違い戸	1台
人工透析室	2F	血液浄化	透析診察室	B-5-3	診察ワゴン	1台
人工透析室	2F	血液浄化	透析診察室	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	1台
人工透析室	2F	血液浄化	透析診察室	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
人工透析室	2F	血液浄化	更衣室1(透析)	C-6-4	ロッカー(4人用)	1台
人工透析室	2F	血液浄化	更衣室2(透析)	C-6-4	ロッカー(4人用)	1台
人工透析室	2F	血液浄化	機械室	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	2台
人工透析室	2F	血液浄化	透析個室1	C-6-1	ロッカー(1人用)	1台
人工透析室	2F	血液浄化	透析個室2	C-6-1	ロッカー(1人用)	1台
人工透析室	2F	血液浄化	汚物処理室	C-9	掃除用ロッカー	1台
人工透析室	2F	血液浄化	カンファレンス室2(透析)	B-13-3	テーブル	1台
人工透析室	2F	血液浄化	カンファレンス室2(透析)	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	4台
人工透析室	2F	血液浄化	カンファレンス室2(透析)	C-10-1	キッチンキャビネット(小)	1台
病理検査部門	B1F	剖検	解剖室	D-7-3	ホワイトボード(白板・自立式)	1台
病理検査部門	B1F	剖検	解剖室	A-3	スツール(背高・背無):ビニール	1台
病理検査部門	B1F	剖検	標本作製室	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	1台
病理検査部門	4F	病理検査	切出し撮影室	A-4	スツール(背高・背付):ビニール	1台
病理検査部門	4F	病理検査	切出し撮影室	A-4	スツール(背高・背付):ビニール	1台
病理検査部門	4F	病理検査	病理	A-4	スツール(背高・背付):ビニール	3台
病理検査部門	4F	病理検査	保管	C-5-6	キャビネット(上下):オープン棚	1台
病理検査部門	4F	病理検査	保管	C-6-5	ロッカー(6人用)	1台
病理検査部門	4F	病理検査	病理診断室	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	4台
病理検査部門	4F	病理検査	病理診断室	C-1-2	キャビネット(上部):ガラス引き違い戸	1台
病理検査部門	4F	病理検査	病理診断室	C-2-2	キャビネット(下部)(へース付き):引き違い戸	1台
病理検査部門	4F	病理検査	病理診断室	C-5-6	キャビネット(上下):オープン棚	1台
病理検査部門	4F	病理検査	病理診断室	C-5-6	キャビネット(上下):オープン棚	1台
病理検査部門	4F	病理検査	病理診断室	B-1-11	平机(片袖)	2台
病理検査部門	4F	病理検査	病理診断室	B-2-14	平机	2台
病理検査部門	4F	病理検査	病理診断室	A-2	事務椅子(肘有):ビニール	4台
病理検査部門	4F	病理検査	病理診断室	D-8-2	スクリーン(自立式)	1台
病理検査部門	4F	病理検査	鏡検室	C-5-6	キャビネット(上下):オープン棚	1台
病理検査部門	4F	病理検査	鏡検室	C-6-5	ロッカー(6人用)	1台
中央臨床検査部	2F	生理検査	データ処理室1	B-1-19	平机(片袖)	1台
中央臨床検査部	2F	生理検査	データ処理室1	B-2-13	平机	1台
中央臨床検査部	2F	生理検査	データ処理室1	B-1-16	平机(片袖)	1台
中央臨床検査部	2F	生理検査	データ処理室1	B-2-13	平机	1台

設置明細(参考資料)

部門	階	部署	室名	凡例番号	品目(基準品目)	数量
中央臨床検査部	2F	生理検査	データ処理室1	C-5-2	キャビネット(上下):オープン棚	1台
中央臨床検査部	2F	生理検査	データ処理室1	C-9	掃除用ロッカー	1台
中央臨床検査部	2F	生理検査	データ処理室1	D-7-1	ホワイトボード(白板)	1台
中央臨床検査部	2F	生理検査	データ処理室2	B-1-7	平机(片袖)	1台
中央臨床検査部	2F	生理検査	データ処理室2	B-1-19	平机(片袖)	1台
中央臨床検査部	2F	生理検査	データ処理室2	C-1-4	キャビネット(上部):引き違い戸	3台
中央臨床検査部	2F	生理検査	データ処理室2	C-2-2	キャビネット(下部)(へース付き):引き違い戸	3台
中央臨床検査部	2F	生理検査	データ処理室2	C-5-6	キャビネット(上下):オープン棚	1台
中央臨床検査部	2F	生理検査	データ処理室2	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	8台
中央臨床検査部	2F	生理検査	データ処理室2	D-7-1	ホワイトボード(白板)	1台
中央臨床検査部	2F	生理検査	スタッフ更衣室1,2	C-6-5	ロッカー(6人用)	4台
中央臨床検査部	2F	生理検査	心エコー1,2,3	D-7-1	ホワイトボード(白板)	1台
中央臨床検査部	2F	生理検査	心エコー1,2,3	A-7	スツール(背無・アジャスター):ビニール	3台
中央臨床検査部	2F	生理検査	心エコー1,2,3	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	6台
中央臨床検査部	2F	生理検査	エコー1	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	1台
中央臨床検査部	2F	生理検査	エコー2	A-7	スツール(背無・アジャスター):ビニール	1台
中央臨床検査部	2F	生理検査	エコー2	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	1台
中央臨床検査部	2F	生理検査	エコー3	A-7	スツール(背無・アジャスター):ビニール	1台
中央臨床検査部	2F	生理検査	エコー3	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	1台
中央臨床検査部	2F	生理検査	特殊エコー	A-7	スツール(背無・アジャスター):ビニール	1台
中央臨床検査部	2F	生理検査	特殊エコー	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	1台
中央臨床検査部	2F	生理検査	特殊エコー	C-1-2	キャビネット(上部):ガラス引き違い戸	2台
中央臨床検査部	2F	生理検査	特殊エコー	C-2-4	キャビネット(下部)(へース付き):ラテラル(3段)	2台
中央臨床検査部	2F	生理検査	操作室	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	8台
中央臨床検査部	2F	生理検査	操作室	C-5-3	キャビネット(上下):オープン棚	1台
中央臨床検査部	2F	生理検査	各検査室	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	16台
中央臨床検査部	2F	生理検査	控室	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	4台
中央臨床検査部	2F	生理検査	受付	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	3台
中央臨床検査部	2F	生理検査	受付	B-5-1	デスクキャビネット(3段)	2台
中央臨床検査部	2F	生理検査	説明室1	B-13-4	テーブル	1台
中央臨床検査部	2F	生理検査	説明室1	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	6台
中央臨床検査部	2F	生理検査	説明室2	B-13-4	テーブル	1台
中央臨床検査部	2F	生理検査	更衣室1,2,3	B-2-1	平机	3台
中央臨床検査部	2F	生理検査	更衣室1,2,3	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	6台
中央臨床検査部	2F	採血・採尿エリア	採血受付	B-1-7	平机(片袖)	2台
中央臨床検査部	2F	採血・採尿エリア	採血受付	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	2台
中央臨床検査部	2F	採血・採尿エリア	採血受付	C-1-3	キャビネット(上部):開き戸	1台
中央臨床検査部	2F	採血・採尿エリア	採血受付	C-3-3	キャビネット(下部):クリスタルケース(深型)	1台
中央臨床検査部	2F	採血・採尿エリア	相談室(採血)	B-13-3	テーブル	1台
中央臨床検査部	2F	採血・採尿エリア	相談室(採血)	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	4台
中央臨床検査部	2F	採血・採尿エリア	相談室(採血)	C-1-5	キャビネット(上部):オープン	1台
中央臨床検査部	2F	採血・採尿エリア	相談室(採血)	C-2-1	キャビネット(下部)(へース付き):開き戸	1台
中央臨床検査部	2F	採血・採尿エリア	相談室(採血)	C-1-3	キャビネット(上部):開き戸	1台
中央臨床検査部	2F	採血・採尿エリア	相談室(採血)	C-3-2	キャビネット(下部):クリスタルケース(浅・深型)	1台
中央臨床検査部	2F	採血・採尿エリア	採痰室(陰圧)	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	1台
中央臨床検査部	2F	採血・採尿エリア	採痰室(陰圧)	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
中央臨床検査部	2F	採血・採尿エリア	処置室(採血)	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
中央臨床検査部	2F	採血・採尿エリア	処置室(採血)	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	1台
中央臨床検査部	2F	採血・採尿エリア	採尿室	A-6	スツール(背有・キャスター付):ビニール	2台
中央臨床検査部	2F	採血・採尿エリア	採尿室	A-5	スツール(背無・キャスター付):ビニール	1台
中央臨床検査部	2F	採血・採尿エリア	カンفرنス室	C-10-1	キッチンキャビネット(小)	1台
中央臨床検査部	4F	検体検査	技師長室	B-1-8	平机(片袖)	1台
中央臨床検査部	4F	検体検査	技師長室	C-6-1	ロッカー(1人用)	1台
中央臨床検査部	4F	検体検査	技師長室	A-2	事務椅子(肘有):ビニール	1台
中央臨床検査部	4F	検体検査	部長室	B-1-8	平机(片袖)	1台
中央臨床検査部	4F	検体検査	部長室	C-6-1	ロッカー(1人用)	1台
中央臨床検査部	4F	検体検査	部長室	A-2	事務椅子(肘有):ビニール	1台
中央臨床検査部	4F	検体検査	検体検査室	B-2-9	平机	2台
中央臨床検査部	4F	検体検査	検体検査室	A-5	スツール(背無・キャスター付):ビニール	3台
中央臨床検査部	4F	検体検査	検体検査室	A-6	スツール(背有・キャスター付):ビニール	3台
中央臨床検査部	4F	検体検査	検体検査室	D-7-1	ホワイトボード(白板)	1台
中央臨床検査部	4F	検体検査	検体検査室	D-7-2	ホワイトボード(月次)	1台
中央臨床検査部	4F	検体検査(細菌検査)	細菌検査室	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	5台
中央臨床検査部	4F	検体検査(細菌検査)	細菌検査室	C-2-2	キャビネット(下部)(へース付き):引き違い戸	1台
中央臨床検査部	4F	検体検査(細菌検査)	事務室	B-1-8	平机(片袖)	1台
中央臨床検査部	4F	検体検査(細菌検査)	事務室	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	1台
中央臨床検査部	4F	検体検査(細菌検査)	事務室	B-8	プリンタコン	1台
中央臨床検査部	4F	検体検査(細菌検査)	検査室	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	1台
中央臨床検査部	4F	検体検査(遺伝子検査)	遺伝子検査室	A-6	スツール(背有・キャスター付):ビニール	2台

設置明細(参考資料)

部門	階	部署	室名	凡例番号	品目(基準品目)	数量
輸血部	4F	輸血検査	輸血室	C-5-5	キャビネット(上下):オープン棚	1台
輸血部	4F	輸血検査	輸血室	C-5-5	キャビネット(上下):オープン棚	1台
輸血部	4F	輸血検査	輸血室	B-4	脇机	1台
輸血部	4F	輸血検査	輸血室	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	1台
輸血部	4F	輸血検査	輸血室	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	1台
輸血部	4F	輸血検査	輸血室	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	1台
輸血部	4F	輸血検査	輸血室	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	1台
輸血部	4F	輸血検査	幹細胞輸血室	C-5-5	キャビネット(上下):オープン棚	1台
輸血部	4F	輸血検査	幹細胞輸血室	B-1-5	平机(片袖)	1台
輸血部	4F	輸血検査	幹細胞輸血室	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	1台
輸血部	4F	輸血検査	幹細胞輸血室	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	1台
リハビリテーション部	3F	リハビリテーション	受付(リハビリ)	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	1個
リハビリテーション部	3F	リハビリテーション	受付(リハビリ)	C-3-2	キャビネット(下部):クリスタルケース(浅・深型)	1台
リハビリテーション部	3F	リハビリテーション	スタッフ室	B-13-2	テーブル	4台
リハビリテーション部	3F	リハビリテーション	スタッフ室	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	24台
リハビリテーション部	3F	リハビリテーション	スタッフ室	C-5-6	キャビネット(上下):オープン棚	5台
リハビリテーション部	3F	リハビリテーション	スタッフ室	C-1-1	キャビネット(上部):ガラス開き戸	2台
リハビリテーション部	3F	リハビリテーション	スタッフ室	C-2-4	キャビネット(下部)(ハース付き):ラテラル(3段)	2台
リハビリテーション部	3F	リハビリテーション	スタッフ室	C-1-1	キャビネット(上部):ガラス開き戸	2台
リハビリテーション部	3F	リハビリテーション	スタッフ室	C-3-2	キャビネット(下部):クリスタルケース(浅・深型)	2台
リハビリテーション部	3F	リハビリテーション	スタッフ室	C-6-7	ロッカー(12人用)	4台
リハビリテーション部	3F	リハビリテーション	スタッフ室	C-10-2	キッチンキャビネット(大)	1台
リハビリテーション部	3F	リハビリテーション	リハビリ診察室	B-5-3	診察ワゴン	1台
リハビリテーション部	3F	リハビリテーション	リハビリ診察室	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	1台
リハビリテーション部	3F	リハビリテーション	リハビリ診察室	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
リハビリテーション部	3F	リハビリテーション	カンファレンス室2(リハビリ)	B-15-3	会議テーブル(幕版無)	6台
リハビリテーション部	3F	リハビリテーション	カンファレンス室2(リハビリ)	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	18台
リハビリテーション部	3F	リハビリテーション	ST室1(リハビリ)	B-2-1	平机	1台
リハビリテーション部	3F	リハビリテーション	ST室1(リハビリ)	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	2台
リハビリテーション部	3F	リハビリテーション	ST室1(リハビリ)	C-1-1	キャビネット(上部):ガラス開き戸	1台
リハビリテーション部	3F	リハビリテーション	ST室1(リハビリ)	C-3-2	キャビネット(下部):クリスタルケース(浅・深型)	1台
リハビリテーション部	3F	リハビリテーション	ST室1(リハビリ)	C-5-6	キャビネット(上下):オープン棚	1台
リハビリテーション部	3F	リハビリテーション	ST室2(リハビリ)	B-2-1	平机	1台
リハビリテーション部	3F	リハビリテーション	ST室2(リハビリ)	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	2台
リハビリテーション部	3F	リハビリテーション	ST室2(リハビリ)	C-1-1	キャビネット(上部):ガラス開き戸	1台
リハビリテーション部	3F	リハビリテーション	ST室2(リハビリ)	C-3-2	キャビネット(下部):クリスタルケース(浅・深型)	1台
リハビリテーション部	3F	リハビリテーション	ST室2(リハビリ)	C-5-6	キャビネット(上下):オープン棚	1台
リハビリテーション部	3F	リハビリテーション	個別療法室1(リハビリ)	B-2-1	平机	1台
リハビリテーション部	3F	リハビリテーション	個別療法室1(リハビリ)	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	2台
リハビリテーション部	3F	リハビリテーション	個別療法室1(リハビリ)	C-1-1	キャビネット(上部):ガラス開き戸	1台
リハビリテーション部	3F	リハビリテーション	個別療法室1(リハビリ)	C-3-2	キャビネット(下部):クリスタルケース(浅・深型)	1台
リハビリテーション部	3F	リハビリテーション	個別療法室2(リハビリ)	B-2-1	平机	1台
リハビリテーション部	3F	リハビリテーション	個別療法室2(リハビリ)	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	2台
リハビリテーション部	3F	リハビリテーション	個別療法室2(リハビリ)	C-1-1	キャビネット(上部):ガラス開き戸	1台
リハビリテーション部	3F	リハビリテーション	個別療法室2(リハビリ)	C-3-2	キャビネット(下部):クリスタルケース(浅・深型)	1台
リハビリテーション部	3F	リハビリテーション	個別療法室2(リハビリ)	C-5-6	キャビネット(上下):オープン棚	1台
リハビリテーション部	3F	リハビリテーション	技師長室(リハビリ)	C-1-1	キャビネット(上部):ガラス開き戸	1台
リハビリテーション部	3F	リハビリテーション	技師長室(リハビリ)	C-2-2	キャビネット(下部)(ハース付き):引き違い戸	1台
リハビリテーション部	3F	リハビリテーション	器材庫(リハビリ)	C-5-6	キャビネット(上下):オープン棚	3台
中央手術部	4F	手術部	手術休憩コーナー	C-10-2	キッチンキャビネット(大)	1台
中央手術部	4F	手術部	手術更衣室1(男子)	C-5-6	キャビネット(上下):オープン棚	1台
中央手術部	4F	手術部	手術更衣室1(男子)	C-6-5	ロッカー(6人用)	1台
中央手術部	4F	手術部	手術更衣室1(男子)	C-6-3	ロッカー(3人用)	8台
中央手術部	4F	手術部	手術更衣室1(男子)脱衣室1	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
中央手術部	4F	手術部	手術更衣室1(男子)脱衣室2	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
中央手術部	4F	手術部	手術更衣室2(女子)	C-5-6	キャビネット(上下):オープン棚	1台
中央手術部	4F	手術部	手術更衣室2(女子)	C-6-5	ロッカー(6人用)	2台
中央手術部	4F	手術部	手術更衣室2(女子)	C-6-3	ロッカー(3人用)	15台
中央手術部	4F	手術部	手術更衣室2(女子)脱衣室1	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
中央手術部	4F	手術部	手術更衣室2(女子)脱衣室2	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
中央手術部	5F	手術部	受付(手術)	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	2個
中央手術部	5F	手術部	受付(手術)	C-3-2	キャビネット(下部):クリスタルケース(浅・深型)	1台
中央手術部	5F	手術部	診察室1~3	B-5-3	診察ワゴン	3台
中央手術部	5F	手術部	診察室1~3	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	3台
中央手術部	5F	手術部	診察室1~3	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	3台
中央手術部	5F	手術部	カンファレンス室(手術)	B-15-2	会議テーブル(幕版無)	4台
中央手術部	5F	手術部	カンファレンス室(手術)	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	10台
中央手術部	5F	手術部	更衣室1	C-6-3	ロッカー(3人用)	1台
中央手術部	5F	手術部	更衣室1	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	1台

設置明細(参考資料)

部門	階	部署	室名	凡例番号	品目(基準品目)	数量
中央手術部	5F	手術部	更衣室2	C-6-3	ロッカー(3人用)	1台
中央手術部	5F	手術部	更衣室2	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	1台
中央手術部	5F	手術部	汚染更衣室	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	1台
中央手術部	5F	手術部	示読室	B-13-7	テーブル	1台
中央手術部	5F	手術部	示読室	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	6台
中央手術部	5F	手術部	コントロール室	A-6	スツール(背有・キャスター付):ビニール	1台
中央手術部	5F	手術部	コントロール室	B-2-13	平机	4台
中央手術部	5F	手術部	コントロール室	A-6	スツール(背有・キャスター付):ビニール	4台
中央手術部	5F	手術部	コントロール室	B-13-7	テーブル	1台
中央手術部	5F	手術部	コントロール室	B-13-7	テーブル	1台
中央手術部	5F	手術部	コントロール室	C-1-5	キャビネット(上部):オープン	1台
中央手術部	5F	手術部	コントロール室	C-3-3	キャビネット(下部):クリスタルケース(深型)	1台
中央手術部	5F	手術部	麻酔医控室(手術)	B-2-7	平机	10台
中央手術部	5F	手術部	麻酔医控室(手術)	A-2	事務椅子(肘有):ビニール	4台
中央手術部	5F	手術部	麻酔医控室(手術)	C-10-2	キッチンキャビネット(大)	1台
中央手術部	5F	手術部	麻酔医控室(手術)	C-5-1	キャビネット(上下):オープン棚	2台
中央手術部	5F	手術部	麻酔医控室(手術)	B-13-6	テーブル	1台
中央手術部	5F	手術部	麻酔医控室(手術)	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	3台
中央手術部	5F	手術部	麻酔医控室(手術)	D-3B	ソファヘット	1台
中央手術部	5F	手術部	部長室(手術)	C-5-1	キャビネット(上下):オープン棚	2台
中央手術部	5F	手術部	手術スタッフ室(手術)	B-13-7	テーブル	1台
中央手術部	5F	手術部	手術スタッフ室(手術)	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	1台
中央手術部	5F	手術部	手術スタッフ室(手術)	D-3B	ソファヘット	2台
中央手術部	5F	手術部	手術スタッフ室(手術)	C-10-2	キッチンキャビネット(大)	1台
中央手術部	5F	手術部	OP1~12室	A-4	スツール(背高・背付):ビニール	12台
病棟部門	2F	2西・東病棟共通	不潔リネン庫	C-7-15	物品棚	2連
病棟部門	2F	2西・東病棟共通	清潔リネン庫	C-7-9	物品棚	2連
病棟部門	2F	2西病棟(46床)	SS(西病棟)	B-5-1	デスクキャビネット(3段)	3台
病棟部門	2F	2西病棟(46床)	SS(西病棟)	C-2-2	キャビネット(下部)(ヘース付き):引き違い戸	2台
病棟部門	2F	2西病棟(46床)	SS(西病棟)	C-3-2	キャビネット(下部):クリスタルケース(浅・深型)	1台
病棟部門	2F	2西病棟(46床)	師長コーナー	C-1-4	キャビネット(上部):引き違い戸	1台
病棟部門	2F	2西病棟(46床)	師長コーナー	C-2-2	キャビネット(下部)(ヘース付き):引き違い戸	1台
病棟部門	2F	2西病棟(46床)	師長コーナー	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	1個
病棟部門	2F	2西病棟(46床)	診察室1	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
病棟部門	2F	2西病棟(46床)	スタッフ室1	B-13-6	テーブル	1台
病棟部門	2F	2西病棟(46床)	スタッフ室1	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	6台
病棟部門	2F	2西病棟(46床)	スタッフ室1	C-10-2	キッチンキャビネット(大)	1セット
病棟部門	2F	2西病棟(46床)	スタッフ室1	D-7-1	ホワイトボード(白板)	1台
病棟部門	2F	2西病棟(46床)	カンファレンス1,2	B-15-3	会議テーブル(幕版無)	8台
病棟部門	2F	2西病棟(46床)	カンファレンス1,2	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	24台
病棟部門	2F	2西病棟(46床)	仮眠室1	D-4	当直ヘット	1台
病棟部門	2F	2西病棟(46床)	仮眠室2	D-4	当直ヘット	1台
病棟部門	2F	2西病棟(46床)	脱衣室1	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
病棟部門	2F	2西病棟(46床)	脱衣室1	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	1台
病棟部門	2F	2東病棟(40床)	SS(東病棟)	B-5-1	デスクキャビネット(3段)	3台
病棟部門	2F	2東病棟(40床)	SS(東病棟)	C-2-2	キャビネット(下部)(ヘース付き):引き違い戸	2台
病棟部門	2F	2東病棟(40床)	SS(東病棟)	C-3-2	キャビネット(下部):クリスタルケース(浅・深型)	1台
病棟部門	2F	2東病棟(40床)	師長コーナー	C-1-4	キャビネット(上部):引き違い戸	1台
病棟部門	2F	2東病棟(40床)	師長コーナー	C-2-2	キャビネット(下部)(ヘース付き):引き違い戸	1台
病棟部門	2F	2東病棟(40床)	師長コーナー	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	1個
病棟部門	2F	2東病棟(40床)	診察室1	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
病棟部門	2F	2東病棟(40床)	スタッフ室2	B-13-6	テーブル	1台
病棟部門	2F	2東病棟(40床)	スタッフ室2	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	6台
病棟部門	2F	2東病棟(40床)	スタッフ室2	C-10-2	キッチンキャビネット(大)	1セット
病棟部門	2F	2東病棟(40床)	スタッフ室2	D-7-1	ホワイトボード(白板)	1台
病棟部門	2F	2東病棟(40床)	カンファレンス3,4	B-15-3	会議テーブル(幕版無)	8台
病棟部門	2F	2東病棟(40床)	カンファレンス3,4	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	24台
病棟部門	2F	2東病棟(40床)	仮眠室3	D-4	当直ヘット	1台
病棟部門	2F	2東病棟(40床)	仮眠室4	D-4	当直ヘット	1台
病棟部門	2F	2東病棟(40床)	脱衣室2,4,5	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	3台
病棟部門	2F	2東病棟(40床)	脱衣室2,4,5	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	3台
病棟部門	3F	周産期センター(分娩・MFICU)	SS(MFICU)	B-5-1	デスクキャビネット(3段)	2台
病棟部門	3F	周産期センター(分娩・MFICU)	SS(MFICU)	C-2-2	キャビネット(下部)(ヘース付き):引き違い戸	2台
病棟部門	3F	周産期センター(分娩・MFICU)	SS(MFICU)	C-3-2	キャビネット(下部):クリスタルケース(浅・深型)	1台
病棟部門	3F	周産期センター(分娩・MFICU)	内診(MFICU)	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
病棟部門	3F	周産期センター(分娩・MFICU)	多目的室6(MFICU)	B-13-6	テーブル	1台
病棟部門	3F	周産期センター(分娩・MFICU)	多目的室6(MFICU)	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	6台
病棟部門	3F	周産期センター(分娩・MFICU)	産科当直室1	D-4	当直ヘット	1台
病棟部門	3F	周産期センター(分娩・MFICU)	産科当直室2	D-4	当直ヘット	1台

設置明細(参考資料)

部門	階	部署	室名	凡例番号	品目(基準品目)	数量
病棟部門	3F	周産期センター(NICU・GCU)	GCU(18B)	C-2-2	キャビネット(下部)(へース付き):引き違い戸	1台
病棟部門	3F	周産期センター(NICU・GCU)	GCU(18B)	C-3-2	キャビネット(下部):クリスタルケース(浅・深型)	1台
病棟部門	3F	周産期センター(NICU・GCU)	沐浴室	C-2-2	キャビネット(下部)(へース付き):引き違い戸	1台
病棟部門	3F	周産期センター(NICU・GCU)	説明室	B-13-7	テーブル	1台
病棟部門	3F	周産期センター(NICU・GCU)	説明室	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	6台
病棟部門	3F	周産期センター(NICU・GCU)	GCU(18B)	C-2-2	キャビネット(下部)(へース付き):引き違い戸	1台
病棟部門	3F	周産期センター(NICU・GCU)	GCU(18B)	C-3-2	キャビネット(下部):クリスタルケース(浅・深型)	1台
病棟部門	3F	周産期センター(NICU・GCU)	医師カンファレンス室	B-15-3	会議テーブル(幕版無)	4台
病棟部門	3F	周産期センター(NICU・GCU)	医師カンファレンス室	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	12台
病棟部門	3F	周産期センター(NICU・GCU)	仮眠室1	D-4	当直ベッド	1台
病棟部門	3F	周産期センター(NICU・GCU)	仮眠室2	D-4	当直ベッド	1台
病棟部門	3F	周産期センター(NICU・GCU)	仮眠室3	D-4	当直ベッド	1台
病棟部門	3F	周産期センター(NICU・GCU)	仮眠室4	D-4	当直ベッド	1台
病棟部門	3F	周産期センター(NICU・GCU)	NICU当直室	D-4	当直ベッド	1台
病棟部門	3F	周産期センター(NICU・GCU)	多目的室5	B-13-6	テーブル	1台
病棟部門	3F	周産期センター(NICU・GCU)	多目的室5	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	6台
病棟部門	3F	周産期センター(NICU・GCU)	多目的室5	C-10-2	キッチンキャビネット(大)	1セット
病棟部門	3F	周産期センター(NICU・GCU)	前室1	C-6-6	ロッカー(8人用)	1台
病棟部門	3F	3西・東病棟共通	清潔リネン庫	C-7-9	物品棚	2連
病棟部門	3F	3西・東病棟共通	不潔リネン庫	C-7-15	物品棚	2連
病棟部門	3F	3西病棟(30床)	SS(西病棟)	B-5-1	デスクキャビネット(3段)	3台
病棟部門	3F	3西病棟(30床)	SS(西病棟)	C-2-2	キャビネット(下部)(へース付き):引き違い戸	2台
病棟部門	3F	3西病棟(30床)	SS(西病棟)	C-3-2	キャビネット(下部):クリスタルケース(浅・深型)	1台
病棟部門	3F	3西病棟(30床)	師長コーナー	C-1-4	キャビネット(上部):引き違い戸	1台
病棟部門	3F	3西病棟(30床)	師長コーナー	C-2-2	キャビネット(下部)(へース付き):引き違い戸	1台
病棟部門	3F	3西病棟(30床)	師長コーナー	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	1個
病棟部門	3F	3西病棟(30床)	診察室1	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
病棟部門	3F	3西病棟(30床)	スタッフ室1	B-13-6	テーブル	1台
病棟部門	3F	3西病棟(30床)	スタッフ室1	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	6台
病棟部門	3F	3西病棟(30床)	スタッフ室1	C-10-2	キッチンキャビネット(大)	1セット
病棟部門	3F	3西病棟(30床)	スタッフ室1	D-7-1	ホワイトボード(白板)	1台
病棟部門	3F	3西病棟(30床)	カンファレンス1,2	B-15-3	会議テーブル(幕版無)	8台
病棟部門	3F	3西病棟(30床)	カンファレンス1,2	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	24台
病棟部門	3F	3西病棟(30床)	仮眠室1	D-4	当直ベッド	1台
病棟部門	3F	3西病棟(30床)	仮眠室2	D-4	当直ベッド	1台
病棟部門	3F	3西病棟(30床)	脱衣室1	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
病棟部門	3F	3西病棟(30床)	脱衣室1	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	1台
病棟部門	3F	3東病棟(40床)	SS(婦人科)	B-5-1	デスクキャビネット(3段)	2台
病棟部門	3F	3東病棟(40床)	SS(婦人科)	C-2-2	キャビネット(下部)(へース付き):引き違い戸	2台
病棟部門	3F	3東病棟(40床)	SS(婦人科)	C-3-2	キャビネット(下部):クリスタルケース(浅・深型)	1台
病棟部門	3F	3東病棟(40床)	SS(産科)	B-5-1	デスクキャビネット(3段)	2台
病棟部門	3F	3東病棟(40床)	SS(産科)	C-2-2	キャビネット(下部)(へース付き):引き違い戸	2台
病棟部門	3F	3東病棟(40床)	SS(産科)	C-3-2	キャビネット(下部):クリスタルケース(浅・深型)	1台
病棟部門	3F	3東病棟(40床)	師長コーナー	C-1-4	キャビネット(上部):引き違い戸	1台
病棟部門	3F	3東病棟(40床)	師長コーナー	C-2-2	キャビネット(下部)(へース付き):引き違い戸	1台
病棟部門	3F	3東病棟(40床)	師長コーナー	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	1個
病棟部門	3F	3東病棟(40床)	スタッフ室2	B-13-6	テーブル	1台
病棟部門	3F	3東病棟(40床)	スタッフ室2	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	6台
病棟部門	3F	3東病棟(40床)	スタッフ室2	C-10-2	キッチンキャビネット(大)	1セット
病棟部門	3F	3東病棟(40床)	スタッフ室2	D-7-1	ホワイトボード(白板)	1台
病棟部門	3F	3東病棟(40床)	カンファレンス3,4	B-15-3	会議テーブル(幕版無)	8台
病棟部門	3F	3東病棟(40床)	カンファレンス3,4	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	24台
病棟部門	3F	3東病棟(40床)	仮眠室3	D-4	当直ベッド	1台
病棟部門	3F	3東病棟(40床)	仮眠室4	D-4	当直ベッド	1台
病棟部門	3F	3東病棟(40床)	脱衣室2	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
病棟部門	3F	3東病棟(40床)	脱衣室2	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	1台
病棟部門	3F	3東病棟(40床)	説明室	B-13-2	テーブル	1台
病棟部門	3F	3東病棟(40床)	説明室	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	4台
病棟部門	4F	4西・東病棟共通	清潔リネン庫	C-7-9	物品棚	2連
病棟部門	4F	4西・東病棟共通	不潔リネン庫	C-7-15	物品棚	2連
病棟部門	4F	4西病棟(45床)	SS(西病棟)	B-5-1	デスクキャビネット(3段)	3台
病棟部門	4F	4西病棟(45床)	SS(西病棟)	C-2-2	キャビネット(下部)(へース付き):引き違い戸	2台
病棟部門	4F	4西病棟(45床)	SS(西病棟)	C-3-2	キャビネット(下部):クリスタルケース(浅・深型)	1台
病棟部門	4F	4西病棟(45床)	師長コーナー	C-1-4	キャビネット(上部):引き違い戸	1台
病棟部門	4F	4西病棟(45床)	師長コーナー	C-2-2	キャビネット(下部)(へース付き):引き違い戸	1台
病棟部門	4F	4西病棟(45床)	師長コーナー	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	1個
病棟部門	4F	4西病棟(45床)	診察室	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	2台
病棟部門	4F	4西病棟(45床)	診察室1	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	2台
病棟部門	4F	4西病棟(45床)	スタッフ室1	B-13-6	テーブル	1台

設置明細(参考資料)

部門	階	部署	室名	凡例番号	品目(基準品目)	数量
病棟部門	4F	4西病棟(45床)	スタッフ室1	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	6台
病棟部門	4F	4西病棟(45床)	スタッフ室1	C-10-2	キッチンキャビネット(大)	1セット
病棟部門	4F	4西病棟(45床)	スタッフ室1	D-7-1	ホワイトボード(白板)	1台
病棟部門	4F	4西病棟(45床)	カンファレンス1,2	B-15-3	会議テーブル(幕版無)	8台
病棟部門	4F	4西病棟(45床)	カンファレンス1,2	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	24台
病棟部門	4F	4西病棟(45床)	仮眠室1	D-4	当直ベッド	1台
病棟部門	4F	4西病棟(45床)	仮眠室2	D-4	当直ベッド	1台
病棟部門	4F	4西病棟(45床)	脱衣室1	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
病棟部門	4F	4西病棟(45床)	脱衣室1	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	1台
病棟部門	4F	4東病棟(46床)	SS(東病棟)	B-5-1	デスクキャビネット(3段)	3台
病棟部門	4F	4東病棟(46床)	SS(東病棟)	C-2-2	キャビネット(下部)(へース付き):引き違い戸	2台
病棟部門	4F	4東病棟(46床)	SS(東病棟)	C-3-2	キャビネット(下部):クリスタルケース(浅・深型)	1台
病棟部門	4F	4東病棟(46床)	師長コーナー	C-1-4	キャビネット(上部):引き違い戸	1台
病棟部門	4F	4東病棟(46床)	師長コーナー	C-2-2	キャビネット(下部)(へース付き):引き違い戸	1台
病棟部門	4F	4東病棟(46床)	師長コーナー	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	1個
病棟部門	4F	4東病棟(46床)	診察室1	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
病棟部門	4F	4東病棟(46床)	スタッフ室2	B-13-6	テーブル	1台
病棟部門	4F	4東病棟(46床)	スタッフ室2	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	6台
病棟部門	4F	4東病棟(46床)	スタッフ室2	C-10-2	キッチンキャビネット(大)	1セット
病棟部門	4F	4東病棟(46床)	スタッフ室2	D-7-1	ホワイトボード(白板)	1台
病棟部門	4F	4東病棟(46床)	カンファレンス3,4	B-15-3	会議テーブル(幕版無)	8台
病棟部門	4F	4東病棟(46床)	カンファレンス3,4	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	24台
病棟部門	4F	4東病棟(46床)	仮眠室3	D-4	当直ベッド	1台
病棟部門	4F	4東病棟(46床)	仮眠室4	D-4	当直ベッド	1台
病棟部門	4F	4東病棟(46床)	脱衣室2	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
病棟部門	4F	4東病棟(46床)	脱衣室2	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	1台
病棟部門(重症)	5F	ICU(18床)	SS	B-5-1	デスクキャビネット(3段)	3台
病棟部門(重症)	5F	ICU(18床)	SS	C-2-2	キャビネット(下部)(へース付き):引き違い戸	3台
病棟部門(重症)	5F	ICU(18床)	SS	C-3-2	キャビネット(下部):クリスタルケース(浅・深型)	1台
病棟部門(重症)	5F	ICU(18床)	師長コーナー	C-1-4	キャビネット(上部):引き違い戸	1台
病棟部門(重症)	5F	ICU(18床)	師長コーナー	C-2-2	キャビネット(下部)(へース付き):引き違い戸	1台
病棟部門(重症)	5F	ICU(18床)	師長コーナー	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	1個
病棟部門(重症)	5F	ICU(18床)	スタッフ室2	B-13-6	テーブル	1台
病棟部門(重症)	5F	ICU(18床)	スタッフ室2	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	6台
病棟部門(重症)	5F	ICU(18床)	スタッフ室2	C-10-2	キッチンキャビネット(大)	1セット
病棟部門(重症)	5F	ICU(18床)	スタッフ室2	D-7-1	ホワイトボード(白板)	1台
病棟部門(重症)	5F	ICU(18床)	カンファレンス室2	B-15-3	会議テーブル(幕版無)	2台
病棟部門(重症)	5F	ICU(18床)	カンファレンス室2	B-15-1	会議テーブル(幕版無)	2台
病棟部門(重症)	5F	ICU(18床)	カンファレンス室2	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	10台
病棟部門(重症)	5F	ICU(18床)	当直室1	D-4	当直ベッド	1台
病棟部門(重症)	5F	ICU(18床)	当直室2	D-4	当直ベッド	1台
病棟部門(重症)	5F	ICU(18床)	汚物処理室(F)	C-7-15	物品棚	1台
病棟部門(重症)	5F	E-ICU(6床)	SS	B-5-1	デスクキャビネット(3段)	3台
病棟部門(重症)	5F	E-ICU(6床)	師長コーナー	C-1-4	キャビネット(上部):引き違い戸	1台
病棟部門(重症)	5F	E-ICU(6床)	師長コーナー	C-2-2	キャビネット(下部)(へース付き):引き違い戸	1台
病棟部門(重症)	5F	E-ICU(6床)	師長コーナー	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	1個
病棟部門(重症)	5F	E-ICU(6床)	説明室1,2	B-13-7	テーブル	1台
病棟部門(重症)	5F	E-ICU(6床)	説明室1,2	B-13-3	テーブル	1台
病棟部門(重症)	5F	E-ICU(6床)	説明室1,2	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	10台
病棟部門(重症)	5F	E-ICU(6床)	スタッフ室1(H)	B-13-6	テーブル	1台
病棟部門(重症)	5F	E-ICU(6床)	スタッフ室1(H)	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	6台
病棟部門(重症)	5F	E-ICU(6床)	スタッフ室1(H)	C-10-2	キッチンキャビネット(大)	1セット
病棟部門(重症)	5F	E-ICU(6床)	スタッフ室1(H)	D-7-1	ホワイトボード(白板)	1台
病棟部門(重症)	5F	E-ICU(6床)	カンファレンス(ICU・E-ICU)	B-15-3	会議テーブル(幕版無)	8台
病棟部門(重症)	5F	E-ICU(6床)	カンファレンス(ICU・E-ICU)	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	24台
病棟部門(重症)	5F	E-ICU(6床)	カンファレンス室1	B-15-3	会議テーブル(幕版無)	4台
病棟部門(重症)	5F	E-ICU(6床)	カンファレンス室1	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	12台
病棟部門(重症)	5F	E-ICU(6床)	清潔物品保管庫	C-7-21	物品棚	2台
病棟部門(重症)	5F	E-ICU(6床)	当直室3	D-4	当直ベッド	1台
病棟部門(重症)	5F	E-ICU(6床)	当直室4	D-4	当直ベッド	1台
病棟部門(重症)	5F	E-ICU(6床)	当直室5	D-4	当直ベッド	1台
病棟部門(重症)	5F	E-ICU(6床)	当直室6	D-4	当直ベッド	1台
病棟部門(重症)	5F	E-ICU(6床)	当直室7	D-4	当直ベッド	1台
病棟部門(重症)	5F	E-ICU(6床)	当直室8	D-4	当直ベッド	1台
病棟部門(重症)	5F	E-ICU(6床)	当直室9	D-4	当直ベッド	1台
病棟部門(重症)	5F	E-ICU(6床)	検査コーナー	B-2-19	平机	1台
病棟部門(重症)	5F	E-ICU/救命救急病棟	汚物処理室	C-7-21	物品棚	1台
病棟部門(重症)	5F	救命救急病棟(24床)	SS(救命救急病棟)(D)	B-5-1	デスクキャビネット(3段)	3台
病棟部門(重症)	5F	救命救急病棟(24床)	SS(救命救急病棟)(D)	C-2-2	キャビネット(下部)(へース付き):引き違い戸	2台

設置明細(参考資料)

部門	階	部署	室名	凡例番号	品目(基準品目)	数量
病棟部門(重症)	5F	救命救急病棟(24床)	SS(救命救急病棟)(D)	C-3-2	キャビネット(下部):クリスタルケース(浅・深型)	1台
病棟部門(重症)	5F	救命救急病棟(24床)	師長コーナー(救命救急病棟)	C-1-4	キャビネット(上部):引き違い戸	1台
病棟部門(重症)	5F	救命救急病棟(24床)	師長コーナー(救命救急病棟)	C-2-2	キャビネット(下部)(へす付き):引き違い戸	1台
病棟部門(重症)	5F	救命救急病棟(24床)	師長コーナー(救命救急病棟)	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	1個
病棟部門(重症)	5F	救命救急病棟(24床)	面談室(救命救急病棟)	B-13-3	テーブル	1台
病棟部門(重症)	5F	救命救急病棟(24床)	面談室(救命救急病棟)	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	4台
病棟部門(重症)	5F	救命救急病棟(24床)	カンファレンス室3(救命救急病棟)	B-15-3	会議テーブル(幕版無)	6台
病棟部門(重症)	5F	救命救急病棟(24床)	カンファレンス室3(救命救急病棟)	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	18台
病棟部門(重症)	5F	救命救急病棟(24床)	脱衣室(救命救急病棟)	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
病棟部門(重症)	5F	救命救急病棟(24床)	脱衣室(救命救急病棟)	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	1台
病棟部門	5F	5西・東病棟共通	清潔リネン庫(東西病棟共通)	C-7-9	物品棚	2連
病棟部門	5F	5西・東病棟共通	不潔リネン庫(東西病棟共通)	C-7-15	物品棚	2連
病棟部門	5F	5西病棟(26床)	SS(西病棟)	B-5-1	デスクキャビネット(3段)	3台
病棟部門	5F	5西病棟(26床)	SS(西病棟)	C-2-2	キャビネット(下部)(へす付き):引き違い戸	2台
病棟部門	5F	5西病棟(26床)	SS(西病棟)	C-3-2	キャビネット(下部):クリスタルケース(浅・深型)	1台
病棟部門	5F	5西病棟(26床)	師長コーナー	C-1-4	キャビネット(上部):引き違い戸	1台
病棟部門	5F	5西病棟(26床)	師長コーナー	C-2-2	キャビネット(下部)(へす付き):引き違い戸	1台
病棟部門	5F	5西病棟(26床)	師長コーナー	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	1個
病棟部門	5F	5西病棟(26床)	診察室1	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
病棟部門	5F	5西病棟(26床)	スタッフ室1	B-13-6	テーブル	1台
病棟部門	5F	5西病棟(26床)	スタッフ室1	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	6台
病棟部門	5F	5西病棟(26床)	スタッフ室1	C-10-2	キッチンキャビネット(大)	1セット
病棟部門	5F	5西病棟(26床)	スタッフ室1	D-7-1	ホワイトボード(白板)	1台
病棟部門	5F	5西病棟(26床)	カンファレンス1,2	B-15-3	会議テーブル(幕版無)	8台
病棟部門	5F	5西病棟(26床)	カンファレンス1,2	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	24台
病棟部門	5F	5西病棟(26床)	仮眠室1	D-4	当直ベッド	1台
病棟部門	5F	5西病棟(26床)	仮眠室2	D-4	当直ベッド	1台
病棟部門	5F	5西病棟(26床)	脱衣室1	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
病棟部門	5F	5西病棟(26床)	脱衣室1	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	1台
病棟部門	5F	5東病棟(46床)	SS(東病棟)	B-5-1	デスクキャビネット(3段)	3台
病棟部門	5F	5東病棟(46床)	SS(東病棟)	C-2-2	キャビネット(下部)(へす付き):引き違い戸	2台
病棟部門	5F	5東病棟(46床)	SS(東病棟)	C-3-2	キャビネット(下部):クリスタルケース(浅・深型)	1台
病棟部門	5F	5東病棟(46床)	師長コーナー	C-1-4	キャビネット(上部):引き違い戸	1台
病棟部門	5F	5東病棟(46床)	師長コーナー	C-2-2	キャビネット(下部)(へす付き):引き違い戸	1台
病棟部門	5F	5東病棟(46床)	師長コーナー	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	1個
病棟部門	5F	5東病棟(46床)	診察室1	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
病棟部門	5F	5東病棟(46床)	スタッフ室2	B-13-6	テーブル	1台
病棟部門	5F	5東病棟(46床)	スタッフ室2	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	6台
病棟部門	5F	5東病棟(46床)	スタッフ室2	C-10-2	キッチンキャビネット(大)	1セット
病棟部門	5F	5東病棟(46床)	スタッフ室2	D-7-1	ホワイトボード(白板)	1台
病棟部門	5F	5東病棟(46床)	カンファレンス3,4	B-15-3	会議テーブル(幕版無)	8台
病棟部門	5F	5東病棟(46床)	カンファレンス3,4	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	24台
病棟部門	5F	5東病棟(46床)	仮眠室3	D-4	当直ベッド	1台
病棟部門	5F	5東病棟(46床)	仮眠室4	D-4	当直ベッド	1台
病棟部門	5F	5東病棟(46床)	脱衣室2	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
病棟部門	5F	5東病棟(46床)	脱衣室2	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	1台
病棟部門	6F	6西・東病棟共通	清潔リネン庫	C-7-9	物品棚	2連
病棟部門	6F	6西・東病棟共通	不潔リネン庫	C-7-15	物品棚	2連
病棟部門	6F	6西病棟(46床)	SS(西病棟)	B-5-1	デスクキャビネット(3段)	3台
病棟部門	6F	6西病棟(46床)	SS(西病棟)	C-2-2	キャビネット(下部)(へす付き):引き違い戸	2台
病棟部門	6F	6西病棟(46床)	SS(西病棟)	C-3-2	キャビネット(下部):クリスタルケース(浅・深型)	1台
病棟部門	6F	6西病棟(46床)	師長コーナー	C-1-4	キャビネット(上部):引き違い戸	1台
病棟部門	6F	6西病棟(46床)	師長コーナー	C-2-2	キャビネット(下部)(へす付き):引き違い戸	1台
病棟部門	6F	6西病棟(46床)	師長コーナー	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	1個
病棟部門	6F	6西病棟(46床)	診察室1	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
病棟部門	6F	6西病棟(46床)	スタッフ室1	B-13-6	テーブル	1台
病棟部門	6F	6西病棟(46床)	スタッフ室1	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	6台
病棟部門	6F	6西病棟(46床)	スタッフ室1	C-10-2	キッチンキャビネット(大)	1セット
病棟部門	6F	6西病棟(46床)	スタッフ室1	D-7-1	ホワイトボード(白板)	1台
病棟部門	6F	6西病棟(46床)	カンファレンス1,2	B-15-3	会議テーブル(幕版無)	8台
病棟部門	6F	6西病棟(46床)	カンファレンス1,2	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	24台
病棟部門	6F	6西病棟(46床)	仮眠室1	D-4	当直ベッド	1台
病棟部門	6F	6西病棟(46床)	仮眠室2	D-4	当直ベッド	1台
病棟部門	6F	6西病棟(46床)	脱衣室1	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
病棟部門	6F	6西病棟(46床)	脱衣室1	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	1台
病棟部門	6F	6東病棟(44床)	SS(東病棟)	B-5-1	デスクキャビネット(3段)	3台
病棟部門	6F	6東病棟(44床)	SS(東病棟)	C-2-2	キャビネット(下部)(へす付き):引き違い戸	2台
病棟部門	6F	6東病棟(44床)	SS(東病棟)	C-3-2	キャビネット(下部):クリスタルケース(浅・深型)	1台
病棟部門	6F	6東病棟(44床)	師長コーナー	C-1-4	キャビネット(上部):引き違い戸	1台

設置明細(参考資料)

部門	階	部署	室名	凡例番号	品目(基準品目)	数量
病棟部門	6F	6東病棟(44床)	師長コーナー	C-2-2	キャビネット(下部)(へース付き):引き違い戸	1台
病棟部門	6F	6東病棟(44床)	師長コーナー	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	1個
病棟部門	6F	6東病棟(44床)	診察処置室	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
病棟部門	6F	6東病棟(44床)	スタッフ室2	B-13-6	テーブル	1台
病棟部門	6F	6東病棟(44床)	スタッフ室2	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	6台
病棟部門	6F	6東病棟(44床)	スタッフ室2	C-10-2	キッチンキャビネット(大)	1セット
病棟部門	6F	6東病棟(44床)	スタッフ室2	D-7-1	ホワイトボード(白板)	1台
病棟部門	6F	6東病棟(44床)	カンファレンス3,4	B-15-3	会議テーブル(幕版無)	8台
病棟部門	6F	6東病棟(44床)	カンファレンス3,4	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	24台
病棟部門	6F	6東病棟(44床)	仮眠室3	D-4	当直ベッド	1台
病棟部門	6F	6東病棟(44床)	仮眠室4	D-4	当直ベッド	1台
病棟部門	6F	6東病棟(44床)	脱衣室2	D-5-2C	脱衣カゴ(2段キャスター付)	1台
病棟部門	6F	6東病棟(44床)	脱衣室2	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	1台
中央材料室	B1F	中央材料室	更衣室1(中材)	C-5-6	キャビネット(上下):オープン棚	1台
中央材料室	B1F	中央材料室	更衣室2(中材)	C-5-6	キャビネット(上下):オープン棚	1台
薬剤部	B1F	薬剤部	治験管理室	B-1-8	平机(片袖)	4台
薬剤部	B1F	薬剤部	治験管理室	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	4個
薬剤部	B1F	薬剤部	治験管理室	B-13-3	テーブル	1台
薬剤部	B1F	薬剤部	治験管理室	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	4台
薬剤部	B1F	薬剤部	治験管理室	C-1-3	キャビネット(上部):開き戸	3台
薬剤部	B1F	薬剤部	治験管理室	C-2-1	キャビネット(下部)(へース付き):開き戸	3台
薬剤部	B1F	薬剤部	治験管理室	C-1-3	キャビネット(上部):開き戸	1台
薬剤部	B1F	薬剤部	治験管理室	C-2-1	キャビネット(下部)(へース付き):開き戸	1台
薬剤部	B1F	薬剤部	治験管理室	C-1-3	キャビネット(上部):開き戸	1台
薬剤部	B1F	薬剤部	治験管理室	C-2-1	キャビネット(下部)(へース付き):開き戸	1台
薬剤部	B1F	薬剤部	製剤室(薬剤)	C-7-2	物品棚	2台
薬剤部	B1F	薬剤部	クリーン製剤室	B-1-5	平机(片袖)	1台
薬剤部	B1F	薬剤部	クリーン製剤室	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	1個
薬剤部	B1F	薬剤部	当直室1(薬剤)	D-4	当直ベッド	1台
薬剤部	B1F	薬剤部	当直室2(薬剤)	D-4	当直ベッド	1台
薬剤部	B1F	薬剤部	カンファレンス室(薬剤)	B-13-6	テーブル	2台
薬剤部	B1F	薬剤部	カンファレンス室(薬剤)	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	12台
薬剤部	B1F	薬剤部	カンファレンス室(薬剤)	D-7-3	ホワイトボード(白板・自立式)	1台
薬剤部	B1F	薬剤部	DI室(薬剤)	B-1-5	平机(片袖)	4台
薬剤部	B1F	薬剤部	DI室(薬剤)	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	4個
薬剤部	B1F	薬剤部	DI室(薬剤)	C-4-6	キャビネット(上下):開き戸	4台
薬剤部	B1F	薬剤部	DI室(薬剤)	B-13-3	テーブル	1台
薬剤部	B1F	薬剤部	DI室(薬剤)	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	1台
薬剤部	B1F	薬剤部	スタッフ室(薬剤)	B-1-5	平机(片袖)	34台
薬剤部	B1F	薬剤部	スタッフ室(薬剤)	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	34個
薬剤部	B1F	薬剤部	スタッフ室(薬剤)	C-10-1	キッチンキャビネット(小)	1台
薬剤部	B1F	薬剤部	スタッフ室(薬剤)	C-10-2	キッチンキャビネット(大)	1台
薬剤部	B1F	薬剤部	スタッフ室(薬剤)	C-6-7	ロッカー(12人用)	4台
薬剤部	B1F	薬剤部	スタッフ室(薬剤)	C-9	掃除用ロッカー	1台
薬剤部	1F	救命救急センター	与薬準備室	B-13-3	テーブル	1台
薬剤部	1F	救命救急センター	与薬準備室	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	4台
薬剤部	2F	2西・東病棟共通	服薬指導室	C-1-5	キャビネット(上部):オープン	4台
薬剤部	2F	2西・東病棟共通	服薬指導室	C-2-2	キャビネット(下部)(へース付き):引き違い戸	4台
薬剤部	2F	2西・東病棟共通	服薬指導室	B-13-3	テーブル	1台
薬剤部	2F	2西・東病棟共通	服薬指導室	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	6台
薬剤部	3F	薬剤部門	調剤室	C-7-14	物品棚	2台
薬剤部	3F	薬剤部門	調剤室	A-8	スツール(背有・アジャスター):ビニール	4台
薬剤部	3F	薬剤部門	薬品庫	A-8	スツール(背有・アジャスター):ビニール	1台
薬剤部	3F	3西・東病棟共通	服薬指導室	C-1-5	キャビネット(上部):オープン	4台
薬剤部	3F	3西・東病棟共通	服薬指導室	C-2-2	キャビネット(下部)(へース付き):引き違い戸	4台
薬剤部	3F	3西・東病棟共通	服薬指導室	B-13-3	テーブル	1台
薬剤部	3F	3西・東病棟共通	服薬指導室	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	6台
薬剤部	4F	4西・東病棟共通	服薬指導室	C-1-5	キャビネット(上部):オープン	4台
薬剤部	4F	4西・東病棟共通	服薬指導室	C-2-2	キャビネット(下部)(へース付き):引き違い戸	4台
薬剤部	4F	4西・東病棟共通	服薬指導室	B-13-3	テーブル	1台
薬剤部	4F	4西・東病棟共通	服薬指導室	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	6台
薬剤部	5F	手術部	薬剤室	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	2台
薬剤部	5F	E-ICU(6床)	薬剤室(G)	B-1-4	平机(片袖)	1台
薬剤部	5F	E-ICU(6床)	薬剤室(G)	A-11	丸椅子(スタッキング):ビニール	2台
薬剤部	5F	5西・東病棟共通	服薬指導室	C-1-5	キャビネット(上部):オープン	4台
薬剤部	5F	5西・東病棟共通	服薬指導室	C-2-2	キャビネット(下部)(へース付き):引き違い戸	4台
薬剤部	5F	5西・東病棟共通	服薬指導室	B-13-3	テーブル	1台
薬剤部	5F	5西・東病棟共通	服薬指導室	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	6台
薬剤部	6F	6西・東病棟共通	服薬指導室	C-1-5	キャビネット(上部):オープン	4台

設置明細(参考資料)

部門	階	部署	室名	凡例番号	品目(基準品目)	数量
薬剤部	6F	6西・東病棟共通	服薬指導室	C-2-2	キャビネット(下部)(へース付き):引き違い戸	4台
薬剤部	6F	6西・東病棟共通	服薬指導室	B-13-3	テーブル	1台
薬剤部	6F	6西・東病棟共通	服薬指導室	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	6台
臨床工学技術部	4F	MEセンター	ME事務室	B-1-8	平机(片袖)	10台
臨床工学技術部	4F	MEセンター	ME事務室	C-10-2	キッチンキャビネット(大)	1台
臨床工学技術部	4F	MEセンター	ME事務室	D-7-2	ホワイトボード(月次)	1台
臨床工学技術部	4F	MEセンター	ME事務室	D-3B	ソファベッド:ビニール	1台
臨床工学技術部	4F	MEセンター	MEメンテナンス室	C-1-2	キャビネット(上部):ガラス引き違い戸	3台
臨床工学技術部	4F	MEセンター	MEメンテナンス室	C-2-2	キャビネット(下部)(へース付き):引き違い戸	3台
臨床工学技術部	4F	MEセンター	MEメンテナンス室	C-1-2	キャビネット(上部):ガラス引き違い戸	1台
臨床工学技術部	4F	MEセンター	MEメンテナンス室	C-3-2	キャビネット(下部):クリスタルケース(浅・深型)	1台
臨床工学技術部	4F	MEセンター	MEメンテナンス室	C-7-23	物品棚	3台
臨床工学技術部	4F	MEセンター	MEメンテナンス室	A-6	スツール(背有・キャスター付):ビニール	4台
臨床工学技術部	4F	MEセンター	MEメンテナンス室	C-6-5	ロッカー(6人用)	3台
臨床工学技術部	4F	MEセンター	ME器材庫	A-6	スツール(背有・キャスター付):ビニール	5台
臨床工学技術部	4F	MEセンター	ME器材庫	C-7-23	物品棚	10台
管理部門	1F	共通	総合案内	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	2個
管理部門	1F	共通	総合案内	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	2脚
管理部門	1F	-	更衣室1,2	C-6-3	ロッカー(3人用)	4台
管理部門	1F	共通	総合受付	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	9個
管理部門	1F	共通	総合受付	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	2脚
管理部門	1F	共通	総合受付	C-3-2	キャビネット(下部):クリスタルケース(浅・深型)	2台
管理部門	1F	共通	相談室1~9	B-13-3	テーブル	8台
管理部門	1F	共通	相談室1~9	B-13-6	テーブル	1台
管理部門	1F	共通	相談室1~9	A-13	スタッキングチェア(肘無):ビニール	38台
管理部門	1F	-	仮眠室1	D-4	当直ベッド	1台
管理部門	1F	-	当直室	D-4	当直ベッド	1台
管理部門	1F	-	仮眠室2	D-4	当直ベッド	1台
管理部門	1F	-	仮眠室1	D-4	当直ベッド	1台
管理部門	1F	-	仮眠室2	D-4	当直ベッド	1台
管理部門	1F	-	仮眠室3	D-4	当直ベッド	1台
管理部門	1F	-	仮眠室4	D-4	当直ベッド	1台
管理部門	1F	-	仮眠室5	D-4	当直ベッド	1台
管理部門	1F	-	仮眠室6	D-4	当直ベッド	1台
管理部門	1F	-	仮眠室7	D-4	当直ベッド	1台
管理部門	1F	-	仮眠室8	D-4	当直ベッド	1台
管理部門	1F	-	仮眠室9	D-4	当直ベッド	1台
管理部門	1F	-	仮眠室10	D-4	当直ベッド	1台
管理部門	2F	共通	受付(メイン)	A-1	事務椅子(肘無):ビニール	8個
管理部門	2F	共通	受付(メイン)	C-3-2	キャビネット(下部):クリスタルケース(浅・深型)	3台
管理部門	4F	-	研修医当直室1	D-4	当直ベッド	1台
管理部門	4F	-	研修医当直室2	D-4	当直ベッド	1台
管理部門	4F	-	研修医当直室3	D-4	当直ベッド	1台
管理部門	4F	-	研修医当直室4	D-4	当直ベッド	1台
管理部門	4F	-	当直センター1	D-4	当直ベッド	1台
管理部門	4F	-	当直センター2	D-4	当直ベッド	1台
管理部門	4F	-	当直センター3	D-4	当直ベッド	1台
管理部門	4F	-	当直センター4	D-4	当直ベッド	1台
管理部門	4F	-	当直センター5	D-4	当直ベッド	1台
管理部門	4F	-	当直センター6	D-4	当直ベッド	1台
管理部門	4F	-	当直センター7	D-4	当直ベッド	1台
管理部門	4F	-	当直センター8	D-4	当直ベッド	1台
管理部門	4F	-	当直センター9	D-4	当直ベッド	1台
管理部門	4F	-	当直センター10	D-4	当直ベッド	1台
管理部門	4F	-	当直センター11	D-4	当直ベッド	1台
管理部門	4F	-	当直センター12	D-4	当直ベッド	1台
管理部門	4F	-	当直センター13	D-4	当直ベッド	1台
管理部門	4F	-	当直センター14	D-4	当直ベッド	1台
管理部門	4F	-	当直室1	D-4	当直ベッド	1台
管理部門	4F	-	当直室2	D-4	当直ベッド	1台